

Produktbeskrivning

Reliable modell REL 9712 är konstruerad för att automatiskt släppa ut luft som samlas i våtrörsystem för brandsprinkler, utan att vattentrycket sänks. Avluftningsventiler kan också installeras upptill på pumphuset för en centrifugalbrandpump för att släppa ut luft och förhindra pumpkavitation.

Installation

Reliables avluftningsventiler ska i våtrörsystem för brandskydd installeras i överensstämmelse med kraven i NFPA 13 och alla tillämpliga lokala bestämmelser eller standarder. Den rekommenderade platsen är nära en högpunkt i våtrörsystemet. Modell 9712 ska installeras i upprätt, vertikalt läge ovanpå röret, på en plats som inte blockerar spridningsmönstret för någon brandsprinkler. På centrifugalbrandpumpar bör avluftningsventiler placeras upptill på pumphuset.

Underhåll

Ägaren ansvarar för att brandskyddssystemet i hålls gott skick. Systemunderhåll och/eller provning som innebär att någon reglerventil tas ur drift gör att brandskyddssystemet inte längre upprätthåller brandskyddet.

Reliable övervakade avluftningsventiler och tillhörande utrustning ska regelbundet underkastas noggrann inspektion och provning. I NFPA 25 (Inspection, Testing, and Maintenance of Water Based Fire Protection Systems) anges minimikrav för underhåll.



Beställningsinformation

Ange nedanstående uppgifter vid beställning:

Ventilstorlek

- 1/2" (15 mm)- Ahlsells artikelnummer **72725096**
- 3/4" (20 mm)- Ahlsells artikelnummer **72725094**
-
- 1" (25 mm)- Ahlsells artikelnummer **72725091**

Ändanslutning

- NPT
- BSPT
- BSPP