



Ventilationsaggregat A1

EvoAir A1 och A2

EvoAir A1 och A2 är flexibla och lättinstallerade aggregat med roterande värmeväxlare, direktdrivna kammarfläktar med högeffektivt b-hjul och ec motorer. Påsfilter med hög filterklass och stor filteryta.

Värmebatteri och kylbatteri placeras i tilluftsstos.

Spjäll placeras på ute resp avluftsstosar.

Styrutrustning Evocontrol med manöverpanel och webbaserat användargränssnitt och molntjänster.

Aggregatet har inspektionsdörrar på båda sidorna, flyttbar panel med anslutningsstos för fläkt placerad i övre plan samt parameter i styrutrustningen där man anger om tilluftsfläkten ska vara placerad i övre eller nedre plan. Detta ger möjlighet till 8 olika kanalanslutningsvarianter.

Moduluppbyggt 3-delat hölje med kraftig aluminiumram och paneler av aluzinkbelagd stålplåt och 50mm brandhärdig stenullsisolering.

Aggregatet levereras i delat utförande och sammanfogas enkelt med invändiga skruvförband även om aggregatet står mot en vägg. Stabila justerbara gångjärn och låsbara handtag. Varje modul har 100 mm balkram.




Gavel med anslutningsstos kan lossas och byta plats med takpanel genom att lossa panellås.

Detta möjliggör att avluft eller tilluft kan anslutas i gavel eller uppåt.



FLÄKT / FILTERMODUL

Direktdrivna kammarfläktar med högeffektiva b-hjul och varvtalsreglerbara energibesparande EC-motorer. Djupveckade påsfilter i standardmått med stor filteryta och hög filterklass, filterhållare med excenterlåsning. Modulen är försedd med tryckmätuttag för filter och flödesmätuttag för lufflöde.



ROTERTANDE VÄRMEVÄXLARE

Roterande värmeväxlare med optimerad diameter, djup och wellhöjd för bästa förhållande mellan verkningsgrad och tryckfall. Unik renblåsningssektor.


Tryckmätuttag (4st) placerade på inspektionsdörr för enkel injustering av tryckbalans över rotor. Steglös varvtalsreglering med renblåsningsfunktion. Dubbla drivremmar för ökad driftsäkerhet.

EvoAir A1



MODULAGGREGAT • MULTIANSLUTNING 250-1300 L/S • ART.NR 31000

Ett moduluppbyggt ventilationsaggregat med verkningsgrad i världsklass. Med åtta olika anslutningsvarianter får du en enkel och flexibel installation.



Teknisk data • EvoAir A1


Flödesområde (l/s)	200- 1300
Bredd (mm)	1820
Djup (mm)	1206
Höjd (mm)	1306
Vikt, fläktdel (kg)	118
Vikt, värmeåtervinningsdel (kg)	139
Vikt, totalt (kg)	375
Effekt fläkt (W)	2 x 1800
Elanslutning (3x400V)	10A

Utförlig teknisk data fås av beräkningsprogram a-calc.

EvoAir A1

Mått (mm)

A	1206
B	1000
C	400
D	103
E	100
F	103
G	95
H	450
I	600
J	620
K	1820





A1 och A2 anslutningsvarianter

SAMTLIGA ANSLUTNINGSVARIANTER NEDAN ÄR MÖJLIGA MED SAMMA AGGREGAT.

TL = Tilluft
 AL = Avluft
 UL = Uteluft
 FL = Frånluft

Välj anslutningsvariant

- 1: Välj inspektionssida, vänd aggregatet för rätt fläktplacering.
- 2: Välj placering av tilluftsfläkt i övre eller nedre plan under inställningar fläkt.
- 3: Byt eventuell plats på takpanel och övre gavelpanel på fläktmodul med fläkt i övre plan genom att lossa på panellås.



Tillbehör • EvoAir aggregat

MODELLER MED STYRTRUSTNING EVOCONTROL

Filter		Artikelnummer
Filter A50S ePM1 55%	Djupveckade kompaktfiler, samma filter på till- resp frånluft.	380044
Filter A70T C 70% (standard)		380024
Filter A70T ePM1 55%		380066
Filter A100S / A110T ePM1 55%		380000
Filter A170T / A200S ePM1 55%		380001
Filter A230T / A390T / A250S / A400S ePM1 55%		380002
Filter A590T / A600ST / A890T / A900ST ePM1 55%		380062
Filter A1 ePM1 55%		380105
Filter A2 ePM1 55% obs! 2st filter per filterdel		380106
Vattenbatterisats		
Vattenbatterisats A50S / A70T Värme	Kompletta satser för vattenburen värme eller kyla.	399013
Vattenbatterisats A50S / A70T Kyla	Kanalbatteri med samma dimension som aggregatets anslutningsstos.	399015
Vattenbatterisats A100S / A110T Värme	ventil 3-vägs, ventilställdon 0-10V samt frysskyddsgivare	399021
Vattenbatterisats A100S / A110T Kyla		399052
Vattenbatterisats A170T Värme		399144
Vattenbatterisats A170T Kyla		399145
Vattenbatterisats A200S / A230T / A390T Värme		399135
Vattenbatterisats A200S / A230T / A390T Kyla		399143
Vattenbatterisats A250S / A400S Värme		399098
Vattenbatterisats A250S / A400S Kyla		399124
Vattenbatterisats A590T / A600ST / A890T / A900ST Värme		399156
Vattenbatterisats A590T / A600ST / A890T / A900ST Kyla		399157
Vattenbatterisats A1 Värme		399168
Vattenbatterisats A1 Kyla Höger		399169
Vattenbatterisats A1 Kyla Vänster		399170
Vattenbatterisats A2 Värme		399171
Vattenbatterisats A2 Kyla Höger		399172
Vattenbatterisats A2 Kyla Vänster		399173
Elbatteri / Förvärmare		
Elbatteri 6kW 400mm A590T / A600ST / A890T / A900ST	Elbatterier med samma dimension som aggregatets anslutningsstos.	340118
Elbatteri 9kW 400mm A590T / A600ST / A890T / A900ST	Förses med egen avsäkrad elanslutning och arbetsbrytare.	340119
Elbatteri A1 1000x400 7kW		340146
Elbatteri A1 1000x400 10kW		340147
Elbatteri A1 1000x400 15kW		340148
Elbatteri A2 1200x600 12kW		340149
Elbatteri A2 1200x600 18kW		340150
Elbatteri A2 1200x600 27kW		340151
Förvärmare A70T 2.0	Monteras i aggregatets uteluftskammare, inkopplas på kretskort.	399176
Förvärmare 160 A100S / A110T	Monteras i aggregatets uteluftskanal, inkopplas på kretskort.	340088
Övrigt		
Spjällmotor 230V Fjäderåtergång 4NM	För aggregat A50S - A900ST	340098
Spjällmotor 230V Fjäderåtergång 7NM	För aggregat A1 - A2	340143
Tryckgivare 2500Pa	För tryck eller flödesstyrning, styr både till- och frånluftsfäkt, 2 X 0-10V	340097
Luftkvalitegivare, CO2 för rumsmontage	Behovsstyrning av aggregatets kapacitet	340099
Luftkvalitegivare CO2 för kanalmontage	Behovsstyrning av aggregatets kapacitet	340113
Närvarogivare	Behovsstyrning av aggregatets kapacitet	340114
Fuktgivare för rumsmontage	Behovsstyrning av aggregatets kapacitet	340124
Fuktgivare för kanalmontage	Behovsstyrning av aggregatets kapacitet	399175
Temperaturgivare givare Rum	Kapslad temperaturgivare för rumsreglering, ersätter frånluftsgivare	399174
Spjäll 1000x400 A1	Ute och avluftsspjäll för A1	380117
Spjäll 1200x600 A2	Ute och avluftsspjäll för A2	380118


EvoControl Snabbguide

EvoControl består av följande delar:

Display



Huvudkort



1. Säkring 5x20mm, 200mA, 230VAC.
2. Nätverksuttag RJ45
3. Batteri CR3225
4. USB-kontakt


Medföljer

- 15m kabel 4x0,25mm² (max längd 50m)
- 4st plastdistanser samt skruv (för utanpåliggande montering)

Montering av display:

- Tryck isär ramen från displayen genom att hålla fast ramen i kanterna och tryck lätt på displayen.
- Skriva loss de 4 skruvarna på sidorna av displayen.
- Montera väggplatta över ev. befintlig väggdosa eller utanpåliggande med plastdistanser och skruv.
- Anslut kablage till plint på display

EvoControl meny



1. Värmeåtervinning aktiv / Eftervärme aktiv / Kyla aktiv.
2. Temperaturinställning för aktivt driftläge.
3. Aktivering av driftläge.
4. Indikering för externt driftläge, luftkvalitetsstyrning, brand, stopp.
5. Larm, molntjänst, nätverk.
6. Meny 2
7. Aktivering av ECO-funktion.
8. Aktivering av tidur.
9. Aktivering av övertrycksfunktion (braskaminfunktion).
10. Aktivering av forceringstimer.
11. Stopp aktiv, för aktivering håll in knapp i 2 sekunder.

För utförligare instruktioner, se den kompletta manualen för EvoControl. Scanna gärna QR-koden här nedanför eller gå in på acetec.se -> Resurser -> Dokument



Allmänt

Denna snabbguide gäller för aggregat i standardutförande utan tillbehör.

Steg 1.

Tryck på menyknappen 




Steg 2.

Tryck på knappen Inställningar 




Steg 3.

Ange behörighetskod 6374 för grundinställningar eller 8990 för avancerade inställningar och tryck Enter



Steg 4.


Tryck på knappen Fläkt 



Steg 5.

- Använd piltangenterna för att navigera till de parametrar som du vill ändra.
- Använd minus och plus för att ändra värdet
- Spara värdet med knappen Spara (synlig efter ändring)
- Tryck Tillbaka för att komma till startmenyn

***Parameter 100 ändras bara på toppanslutna aggregat samt A600S/T och A900S/T. Se även broschyr vid ändring från höger till vänsterutförande för toppanslutna aggregat.**





EvoControl Ventilation

1 — Senaste uppdatering: 20 May 2022

Acetec AB

Innehållsförteckning

1. Produktbeskrivning	2
2. Översikt	4
2.1. Huvudkort	5
2.2. Display	6
2.3. Kapacitet.....	7
2.4. Temperatur	8
2.5. Funktioner	9
2.6. Tidur	10
2.7. Mätvärden i realtid	11
2.8. Larm	12
2.9. Knapplås	13
2.10. Display, språk och tid	14
2.11. Återställningsfunktion	15
2.12. Kommunikation	16
2.13. EvoCool	17
2.14. EvoCloud	18
3. Beskrivning displaymenyer	19
3.1. Meny 1	20
3.2. Meny 2	23
3.3. Flödesbild	25
4. Behörighetskod display	26
5. Quick Guide	27
6. Beskrivning	31
6.1. Display montering	32
6.2. Tidur	34
6.2.1. Funktion.....	35
6.2.2. Programmering	36
6.3. Larm	40
6.3.1. Funktion.....	41
6.3.2. Programmering	42
6.3.3. Hantering	43
6.3.4. Nödläge	45
6.4. Servicemeny	46
6.5. Externa ingångar.....	48
6.6. Spjällmotor	49
6.7. Värmeåtervinning	50
6.8. Eftervärme	51
6.9. Kyla.....	52
6.10. Kyl-/Värmepump.....	53
6.11. Förvärme.....	54

6.12. Fuktgivare	55
6.13. Tryckgivare	56
6.14. Luftkvalitégivare	57
6.15. EvoCool	58
6.16. ModBus.....	59
6.17. Test av aggregat	60
7. Parametrar	61
7.1. Parameterinställningar	62
7.1.1. Fläkt.....	65
7.1.2. Temperaturer	66
7.1.3. Extragivare	70
7.1.4. Funktioner.....	73
7.1.5. Knappås.....	77
7.1.6. Larminställningar	78
7.1.7. Display / Språk / Tid.....	79
7.1.8. System / Nätverk.....	80
7.1.9. Återställning	81
7.2. Mätvärden	82
7.3. Parameterlista.....	84
8. Elschema	105
8.1. A70T EPP EvoControl	106
8.2. A100S & A110T	107
8.3. A200S & A170T	108
8.4. A250S & A230T	109
8.5. A400S & A390T	110
8.6. A590T	111
8.7. A600S/T	112
8.8. A890T	113
8.9. A900S/T	114
8.10. A1 & A2.....	115
8.10.1. Kort.....	116
9. Programversioner.....	117

1. Produktbeskrivning

Ventilationsaggregat, EC – TOUCH.


Acetec ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad.

Effektiv värmeåtervinning med roterande värmeväxlare utan avfrostningsbehov eller kondensavlopp. Effektiva EC-fläktar och lågt internt tryckfall ger låga driftskostnader.

✿ För mer information om själva ventilationsaggregaten, se vårans hemsida <https://www.acetec.se/>.

EvoControl består av följande delar:

Huvudkort:



1. Säkring 5×20, 200mAT, 230 Vac.
2. Nätverksuttag RJ45.
3. Batteri CR2032.
4. USB kontakt.


Display:



Medföljer:

- 15m kabel 4×0,25mm² (max längd 50m).
- 4st plastdistanser samt skruv (för utanpåliggande montering).

2. Översikt

 Denna manual är för senaste programversion, dock kan den användas för tidigare versioner då endast små justeringar gjorts!

[För senaste programversion.](#)

[Display](#)

[Kapacitet](#)

[Fuktinställningar](#)

[Funktioner](#)

[Tidur](#)

[Mätvärden i realtid](#)

[Larm](#)

[Knapplås](#)

[Display / Språk / Tid](#)

[Återställningsfunktion](#)

[Kommunikation](#)

[EvoCloud](#)

2.1. Huvudkort

- Trådbunden nätverksanslutning.
- Molnlösning med responsiv design som anpassar sig till mobil, surfplatta eller dator.
- Uppdatering av programvara via usb kontakt i aggregatet.

2.2. Display

- 4,3 " färgpanel med kapacitiv touch.
- Trådbunden anslutning.
- Olika behörighetsnivåer, Enkel – Avancerad.
- Automatisk sommar och vintertid.
- Knapplås.

[Beskrivning display.](#)

2.3. Kapacitet

- Spar.
- Komfort.
- Forcering.
- Extern 1.
- Extern 2.

Till och frånluftsfläkt kan styras individuellt enligt nedan:

- Fast kapacitet 20 – 100%.
- Konstantryckstyrning.
- Slavstyrning.
- Konstantluftflödesstyrning.
- Luftkvalitetstyrning.
- Fuktstyrning.

2.4. Temperatur

- Sekvensstyrd, Kyla – Värmeåtervinning – Eftervärme.
- Individuell temperaturinställning för varje kapacitetsläge.
- Tilluftsreglering.
- Från / Rumsreglering.
- Autoreglering, utetemperaturstyrd växling mellan Tilluftreglering och Från / Rumreglering.
- FRT Reglering, Frånluftsrelaterad tilluftsreglering.
- Utekompensering, Sommar och vinterkompensering.
- Cirkulationspumpstyrning med motionering för Värme och Kyla.
- Förvärmestyrning.
- Kyl-/Värmepump styrning med förregling och mixad utsignal.

2.5. Funktioner

- ECO Mode, separat temperaturinställning för värmeåtervinning och eftervärme.
- Varmstartsfunktion, vid låg utetemperatur.
- Kylforcering.
- Kylåtervinning.
- Frikyla via uteluft.
- Avfrostning.
- Övertryckstimer, braskaminfunktion.
- Forceringstimer.
- Brandfunktion.
- Nödläges funktion.
- Servicehantering med ställbara serviceintervall.

2.6. Tidur

- Programmerbart veckour för driftlägesstyrning.
- Upp till 32 tidsinställningar.

[Beskrivning tidur.](#)

2.7. Mätvärden i realtid

- Temperaturer.
- Styr signaler.
- Varvtal.
- Drifftider.
- Kanaltryck.
- Luftflöde.
- Fukthalt.
- Luftkvalite.

Värden visas beroende på aktiverade funktioner och tillbehör.

[Mätvärden.](#)

2.8. Larm

- Larm ställbart i Av, A-, B-, C-nivå för samtliga larm.
- Larmfördröjning ställbar för samtliga larm.
- Larmhistorik.

[Beskrivning larmhantering.](#)

[Parameterinställningar. parameter 900->](#)

2.9. Knapplås

- Möjlighet att låsa valbara knappfunktioner för obehöriga.
- Vid låsning blir knapp grå och en symbol med hänslås tänds och knappen saknar funktion.

[Parameterinställningar.](#)

2.10. Display, språk och tid

- Inställning av ljusstyrka och skärmläckare.
- Språkinställning.
- Tidsinställning med tidszon.

[Parameterinställningar.](#)

2.11. Återställningsfunktion

- Fläktinställningar.
- Temperaturinställningar.
- Givarinställningar.
- Funktioner.
- Knapplås.
- Larminställningar.

[Parameterinställningar.](#)

2.12. Kommunikation

- Molntjänst för styrning, driftövervakning och historik.
- Fjärrstyrning av aggregatet (kräver tillåtelse av ägare).
- [Modbus via TCP/IP \(RJ45\).](#)
- [Uppdatering av programvara via usb kontakt.](#)

[Parameterinställningar.](#)

2.13. EvoCool

FÖRDELAR:

- Förbättrad komfort.
- Extremt miljövänlig lösning.
- Extremt COP värde.
- Minsta möjliga underhåll.
- Kräver ej kondensisolerade tilluftskanaler.
- Kräver inga tillståndsprövningar.
- Ingen anmälningsplikt.
- Kräver inte kylbehörig servicepersonal.

[Tryck för beskrivning.](#)

2.14. EvoCloud

[Klicka här för att se manual för molntjänsten EvoCloud](https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/evocontrol-molntjanst/)

<https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/evocontrol-molntjanst/>


3. Beskrivning displaymenyer

[Meny 1](#)

[Meny 2](#)

[Flödesbild](#)

3.1. Meny 1



1:



Värmeåtervinning aktiv.



Eftervärme aktiv.



Kyla aktiv.



Avfrostning aktiv.

2:Temperaturinställning för **aktivt** driftläge.**3:**

Aktivering av driftläge.

4:

Indikering för externt driftläge, luftkvalitetsstyrning, brand, stopp.

5:

A-larm.



B-larm.



C-larm.



Molntjänst inaktiv.



Molntjänst aktiv.



Molntjänst aktiv, fjärrstyrning tillåten.



Nätverk saknas.



Nätverk aktiv.



Nätverk aktiv, kontakt med internet.

6:Gå till "[Meny 2](#)".**7:**

Aktivering av ECO-funktion (parameter 400 måste aktiveras).

8:

Aktivering av tidur (tider måste ställas), för avaktivering håll in knapp i 2 sekunder.

9:

Aktivering av övertrycksfunktion (braskaminfunktion).

10:

Aktivering av forceringstimer.


11:

Stopp aktiv, för aktivering håll in knapp i 2 sekunder.



Annat driftläge aktivt eller aggregatet i "standby" (tidur, yttre styrning).

3.2. Meny 2



1:



Visning av mätvärden i realtid (ärvärden).

2:



Tidursmeny.

3:



Larmkivering och historik.

4:

Servicemeny. Pinkod 1 krävs.

5:


Inställningsmeny. Pinkod 1 för normal inställning och pinkod 2 för avancerade krävs.

6:

Systeminformation.

3.3. Flödesbild

* Beroende på inställningar och tillbehör kan flödesbilden förändras något.




4. Behörighetskod display

- Behörighetskod nivå 1: **6374**
- Behörighetskod nivå 2: **8990** (avancerad)
- Behörighetskoden gäller i 15 minuter efter sista knapptryckningen innan koden måste slås om.
- [Behörighetskod för Test av aggregat: 123321](#)

5. Quick Guide


Denna snabbguide gäller för aggregat i standardutförande utan tillbehör.


Steg 1:

Tryck på knappen meny .




Steg 2:

Tryck på knappen inställningar .





Steg 3:

Slå behörighetskod **6374** (8990 för avancerad) och tryck **Enter**.



Steg 4:

Tryck på knappen Fläkt .



Steg 5:

1. Använd piltangenterna för att navigera till de parametrar som du vill ändra.
2. Använd minus och plus för att ändra värdet.
3. Spara värdet med knappen **Spara** (endast synlig vid ändrat värde).
4. Tryck **Tillbaka** för att komma till startmenyn.



*Parameter 100 ändras bara på toppanslutna aggregat samt A600S/T och A900S/T.

Se även broschyr vid ändring från höger till vänsterutförande för toppanslutna aggregat, default **övre**.

Steg 6:



Om A70T med spiskåpa kan parameter 470 "Prioordning" under knappen  behövas ändras!

A70T med spiskåpa 251 ska "Sista input" väljas.

A70T med spiskåpa 392 ska "Prio" väljas.

A70T med spiskåpa Monolit ska "Prio" väljas.

6. Beskrivning

[Display montering](#)

[Tidur](#)

[Larm](#)

[Servicemeny](#)

[Externa ingångar](#)

[Spjällmotor](#)

[Värmeåtervinning](#)

[Eftervärme](#)

[Kyla / Värmepump](#)

[Förvärme](#)

[Fuktgivare](#)

[Tryckgivare](#)

[Luftkvalitégivare](#)

[EvoCool](#)

[ModBus](#)

[Test av aggregat](#)

6.1. Display montering

Kablaget mellan aggregat och display är färdigmonterad.

Kablaget kan ersättas med egen 4-ledare, **max 50 meter, min ledararea 0,25 mm²** (partvinnad rekommenderas).

[Se elschema.](#)

Montering av display:


1. Tryck isär ramen från displayen genom att hålla fast ramen i kanterna och tryck lätt på displayen.




2. Skruva loss de 4 skruvarna på sidorna av displayen.




3. Montera väggplatta över ev. befintlig väggdosa eller utanpåliggande med hjälp av medföljande plastdistanser och skruv.



4. Anslut kablage till plint på display.



Kablar kan frigöras från kontakt genom att föra in ett föremål (t.ex. liten nål) i springan ovanför kabel.



! Kontrollera att kablarna sitter ordentligt och inga kardeler sticker ut!

6.2. Tidur

- Programmerbart veckour för driftlägesstyrning.
- Upp till 32 tidsinställningar.

6.2.1. Funktion

Vid inställd tidpunkt aktiveras inställt driftläge.

Aggregatet går i aktuellt driftläge till nästa programmerad tidpunkt.



Tidursfunktion aktiv.



Tidursfunktion inaktiv.



Aktuellt driftläge indikeras med tidurssymbol.

Tidur kan tillfälligt överstyras manuellt eller via yttre ingångar.

Vid nästa programmeringstidpunkt intar aggregatet inställt driftläge enligt tidur.

För att manuellt återgå till tidsfunktion:



Tryck under 1 sekund, tryck sedan igen på



Nyare programversioner räcker det med ett tryck på tidur.



Aktiv

I programmering av tider finns en parameter "Aktiv".


Normalt är aktiv i läge "Ja" vilket innebär att programmerad tid är tillgänglig.


Om aktiv är i läge "Nej" så är programmerad tid inte tillgänglig.

Man kan alltså tillfälligt välja att inte använda aktuell programmerad tid för att senare återaktivera denna tidsinställning.


6.2.2. Programmering


Steg 1

Tryck på knappen **Meny** 





Steg 2

Tryck på knappen **Tidur** 




Steg 3

Tryck på knappen **Ny** 



Steg 4


Ställ in aktiveringstid



Steg 5



Tryck på knappen **Tidur** för aktivera funktion.



Exempel:

Aktiv	Ja	Måndag- Fredag 07:00 startar aggregatet i driftläge Komfort
Driftläge	Komfort	
Dag	Vardagar	

Timme	07	
Minut	00	
Aktiv	Ja	Måndag- Fredag 17:00 intar aggregatet i driftläge Stopp
Driftläge	Stopp	
Dag	Vardagar	
Timme	17	
Minut	00	
Aktiv	Ja	Onsdag 17:01 startar aggregatet i driftläge Spar
Driftläge	Spar	
Dag	Onsdag	
Timme	17	
Minut	01	

Vid detta exempel går aggregatet i driftläge **Komfort** måndag – fredag mellan 07:00 – 17:00.
 Aggregatet går onsdag 17:01 till torsdag 07:00 i driftläge **Spar**.
 All övrig tid under veckan är aggregatet i driftläge **Stopp**.

6.3. Larm

- Larm ställbart i A -B -C nivå för samtliga larm.
- Larmfördröjning ställbar för samtliga larm.
- Larmhistorik.

[Parameterinställningar. parameter 900->](#)

 [Se parameterlista för larmkoder!](#)

6.3.1. Funktion

Vid aktivt larm eller ej kvitterat larm visas larmsymbol överst i displayen och larmet läggs till i larmlistan.

A-larm

- Aggregatet stoppar *1.
- Manuell kvittering av larm krävs, och fel måste åtgärdas innan omstart *2.

*1 Om nödläge, parameter 480 är aktiverat (inställning = Ja, se parameterlista) fortsätter frånluftsfläkten och värmeväxlare att gå under förutsättning att inte frånluftsfläkten har larmat.

*2 För att gå ur nödläge måste felet åtgärdas och kvitteras, sedan måste aggregatet Stoppas innan det startas på nytt.

B-larm

- Aggregatet fortsätter att gå.
- Manuell kvittering av larm


C-larm

- Aggregatet fortsätter att gå.
- Automatisk kvittering när larmet återgår till normalt eller manuell kvittering av larm.

6.3.2. Programmering


Inställningar av larm sker under [Larminställningar](#).

Välj larmtyp Av, A-, B- eller C-larm samt larmfördröjning för respektive larm.




6.3.3. Hantering


Steg 1

Tryck på knappen **Meny** 



Steg 2

Tryck på knappen **Larm** 



Steg 3

På denna meny kan man kontrollera larm, kvittera och rensa larmhistorik

- Aktivt larm indikeras med larmtypens färg.
- Kvittera = Bekräftar larmet på aktuell rad.
- Kvittera alla = Bekräftar alla larm i larmlistan.
- Rensa historik = Rensar alla kvitterade och icke aktiva larm.



6.3.4. Nödläge

Vid A-larm som normalt stoppar aggregatet och nödläge aktiverat i parameter 480 fortsätter aggregatets frånluftsfläkt att gå.

Indikeras med att "Nödläge" visas högst upp i manöverpanelen.

- Tilluftfläkt = Av.
- Frånluftfläkt = På (kapacitet efter fabriksinställningar på resp. driftläge i %).
- Rotor = På.
- Internt elbatteri = Av.
- Vid vattenbatteri = Normal reglering.


* Aggregatet går **ej** in i Nödläge vid larm på frånluftsfläkt, låg returvatten temp eller givarfel på returvattengivaren.

* För att kvittera nödläge måste larmet åtgärdas och kvitteras samt att aggregat ställs i stopp innan det startas igen.

6.4. Servicemeny

Servicepåminnelse som t.ex filterbyte med inställbara intervall


Steg 1

Tryck på knappen **Meny** 



Steg 2

Tryck på knappen **Service** 



Steg 3

- Ange serviceintervall i antal månader eller ställ av servicepåminnelse.
- Ange en ny servicedag efter utförd service.
- [Behörighetskod 1](#) behövs.



6.5. Externa ingångar

Aggregatets kapacitet och värme kan ändras genom via potentialfri kontakt på plintingångarna. T.ex. närvarogivare, timer.

Driftlägena Extern 1 och Extern 2 går bara välja via slutning på plint.

Slutning på plint för Spar, Komfort och Forcerad motsvar samma driftläge som vid ändring på displayen.

Driftläge:

- Brandfunktion, plint 9 & 10 öppen.
- Stop, plint 7 & 8 öppen.
- Extern 2, plint 1 & 6 slutet.
- Extern 1, plint 1 & 5 slutet.
- Forcerad, plint 1 & 4 slutet.
- Komfort, plint 1 & 3 slutet.
- Spar, plint 1 & 2 slutet.
- Display.

Om prioordning, parameter 470, ställs i läge "prio" gäller ordningen enligt ovan om fler ingångar är aktiva.

Om prioordning, parameter 470, ställs i läge "sista input" gäller sista kommandot tills nästa kommando.

[Se elschema.](#)



Prioordningen kan behövas ändras om spiskåpa används!

- **A70T med spiskåpa 251 ska "Sista input" väljas.**
- **A70T med spiskåpa 392 ska "Prio" väljas.**
- **A70T med spiskåpa Monolit ska "Prio" väljas.**

6.6. Spjällmotor

Spjällmotor för ute och avluftsspjäll skall vara 230 Vac (max 200 W) med fjäderåtergång.

Inga inställningar behöver göras.

Ansluts till plint 26 & 27.

[Se elschema.](#)

6.7. Värmeåtervinning

Roterande värmeväxlare.

Värmeväxlaren är frånslagsfördröjd i 20 minuter om utetemperatur är kallare än 5°C, vid varmare utetemperatur är värmeväxlaren frånslagsfördröjningen 5 minuter efter att eftervärme ej behövs.

6.8. Eftervärme

Eftervärme väljs på parameter 240:

Av

- Ingen eftervärme.

Ext. EI

- Externt elvärmebatteri (0-10 Volt), plint 35 & 36.
- Egen elektrisk matning och arbetsbrytare krävs.

Int. EI

- Internt elvärmebatteri.
- Alt. yttre elvärmebatteri med on/off styrning.
- Max belastning plint 16-17, 230 Vac / 10 A.

Vatten

- Styrsignal (0-10 Volt), plint 35 & 36.
- Matning av ställdon 24 Vdc finns att tillgå, plint 33 & 34.
- Cirkulationspump värme, 230 Vac (max 10A), plint 16 & 17.
- Frysgivare krävs (tillbehör), plint 47 & 48.

Mixad signal

- Gemensam styrsignal för kyla / värme.
- Stopp förregling.
- [Se avsnitt Kyl/-Värmepump.](#)

[Se elschema.](#)

6.9. Kyla

- Styrsignal (0-10 Volt), plint 35 & 37.
- Matning av ställdon 24 Vdc finns att tillgå, plint 33 & 34.
- Om kylpump väljs i parameter 250, anslut cirkulationspump kyla, 230 Vac (max 10A), plint 17 & 18.

[Se elschema.](#)

6.10. Kyl-/Värmepump

Kyl-/Värmepump styrning med förregling och mixad utsignal.

- Parameter 240 = Mixad signal (gemensam 0-10 Vdc utgång för kyla / värme, plint 35 & 36).
- Växling kyla / värme, 230 Vac (max 10A) vid värme, plint 16 och 17.
- Styrsignal 0-10 Volt, plint 35 & 36.

6.11. Föväärme

- Välj föväärme i parameter 250 och tillslagstemperatur på parameter 251.
- Värmeelementet kopplas in på plint 17 & 18, 230 Vac (max 10A).

[Se elschema.](#)

6.12. Fuktgivare

- Anslut fuktgivare HTU20, plint 53-56.
- Välj fuktgivare i parameter 300.

[Se elschema.](#)

6.13. Tryckgivare

- Anslut tryckgivare på plint 57 & 59 och/eller 60.
- Om tryckgivaren har inställbara områden välj lämpligt tryckområde.
- Matning av tryckgivare 24 Vdc finns att tillgå, plint 57 & 58.
- Välj funktion i parameter 310 och/eller 311.
- Ställ tryckgivarens mätområde i parameter 312.

[Se elschema.](#)

6.14. Luftkvalitégivare

- Anslut luftkvalitégivare på plint 57 & 61.
- Matning av luftkvalitégivare 24 Vdc finns att tillgå, plint 57 & 58.
- Välj luftkvalitégivare i parameter 330.
- Ställ luftkvalitégivarens mätområde i parameter 331.
- Styra luftmängden med luftkvalitégivare görs via det inbyggda tiduret.

[Se elschema.](#)

6.15. EvoCool

Kylmodulen monteras på aggregatets frånlufts kanal.

Vattenanslutning av vanligt kranvatten och avloppsledning ansluts till modulen.

Kyleffekten består i att kylmodulen förmår att sänka tilluftstemperaturen med ca 4 till 8 grader beroende på

frånluftens ingående tillstånd i princip oavsett luftflöde och att man vid kyl drift ökar luftflödet så mycket som möjligt.

Kombinationen av frikyla via uteluft, kylåtervinning, kylforcering samt kylmodulens adiabatiska kyleffekt ger en extremt miljövänligt och ekonomisk kyllösning.

Adiabatisk kyla kan sägas vara en mjukare kylteknik där man inte kyler tilluften lika många grader men samtidigt använder man ett högre luftflöde.

Då kyltekniken är beroende av frånluftens tillstånd, dvs fuktinnehåll så kan kyleffekten variera och inte i alla driftlägen garantera tillräcklig kyleffekt.

Även vid konventionell kompressordriven kyla så minskar effektbehovet väsentligt genom att den adiabatiska kylmodulen klarar stor del av det totala kylbehovet.

[Se parameterlista](#)

6.16. ModBus

Modbus via TCP/IP (RJ45), std. port 502.

I parameterlistan finns en kolumn "ModBus" som talar om vilket register parametern tillhör (3 eller 4) och om parametern är tillgänglig för ModBus.

Adress = Parameter id +1.

3 = Input register.

4 = Holding register.

Värden skickas normalt som int16.

Vissa parametrar med större tal (32 bit) utnyttjar nästa högre parameter id nummer som högt tal.

Värden med decimal visas som värdet * 10 (1 decimal).

[Se parameterlista](#)



Block av parametrar kan inte läsas ur ifall någon parameter i blocket saknas!

6.17. Test av aggregat

Test av aggregat in- och utgångar samt delar kan göras manuellt.


Gå till inställningar och slå behörighetskod **123321**.

Parametrar för test visas och de kan slås på och av samt visa värden.

- Vid styrsignal VVX startar även värmeväxlaren och går i pulser efter styrsignalen (-1 = 100%).
- Vid styrsignal värme skickas även 230 Vac ut på plint 16 &17.
- Vid styrsignal kyla skickas även 230 Vac ut på plint 17 &18.

Se [Parameterinställningar](#).

 För att avsluta testet måste man gå ur menyn genom trycka på **Tillbaka**.

 Du kan du gå in i testmode genom trycka knapp **Avancerad inställ. kod**.


 Frysskydd är **EJ** aktivt i **“Test mode”**

7. Parametrar

Parametrar finns med två behörighetsnivåer.

- Behörighetskod nivå 1 = **Svart text**
- Behörighetskod nivå 2 = **Röd text** (avancerad)


Behörighetskod


 Beroende på inställningar visas inte alltid alla parametrar!

 Beroende på programversion finns inte alltid alla parametrar!


7.1. Parameterinställningar


Steg 1

Tryck på knappen **Meny** 




Steg 2

Tryck på knappen **Inställningar** 




Steg 3

[Slå behörighetskod.](#)



Steg 4

Välj typ av parametergrupp som ska ställas.



Steg 5

Ställ önskade parametrar.

* Inställda värden bibehålls efter strömavbrott.

* Visa parametrar döljs beroende på modell eller annan konfiguration.

* Parametrar med behörighetsnivå 2 visas **inte** om inloggning med behörighetsnivå 1 skett.

* Byte av behörighetsnivå kan ske med knapp **Avancerad inställ. kod**.

7.1.1. Fläkt

100 Placering tilluftsfläkt

Tilluft övre fläkt. Tilluft nedre fläkt.

Ställs beroende på modell och vilken fläkt som ska vara tilluft!

! Kontrollera att värmebatteriet sitter på samma sida som tilluftsfläkten!

! För alla sidoaggregat samt A70T gäller alltid inställning **Övre**.
(A50S, A70T, A100S, A200S, A250S, A400S)

105 Begränsa Fläktstyrning

Begränsar styrsignal till fläktarna.

! Ställs i fabrik och behöver normalt ej ändras.

* Inställningar av flätkapaciteten påverkas inte.
Ex. Parameter 105 = 80%.
Parameter 112 = 50% => Utsignal till fläkt = $0,80 * (50 - 20) + 20 = 44\%$
Parameter 113 = 60% => Utsignal till fläkt = $0,80 * (60 - 20) + 20 = 52\%$
(20 är minsta fläkthastighet.)

106 Pulser per varv

Anger hur många pulser per varv fläkten ger.

! Ställs i fabrik och behöver ej ändras annat än om fläkt byts till annan modell.

110 – 159 Flätkapacitet

Inställning av börvärden för Fläkthastighet (%), Tryck (Pa) eller Flöde (l/s) i olika driftslägen.

Beroende på inställning av parametrarna 310 och 311 visas olika parametrar.

7.1.2. Temperaturer

200 Reglertyp.

Till:

Konstant Tilluftsreglering.

Regulatorn konstanthåller tilluftstemperaturen till inställt börvärde.

Från:

Frånluftsreglering/Rumsreglering (Kaskadreglering) – Med min och maxbegränsning av tilluft.

Frånlufts-/rumstemperaturen konstanthålles genom att tilluftstemperaturen tillåts att variera.

Tilluftstemperaturen kan variera med kaskadfaktorn parameter 272. Parameter 262 (minbegränsning) och parameter 263 (maxbegränsning) överstyr.

Ex. Om önskad temperatur är 20°C och kaskadfaktorn är 5 kan tilluften variera mellan 15°C och 25°C.

AUTO:

Utetemperaturstyrd växling mellan tilluftsreglering och från/rumsreglering.

Vid lägre temperatur på uteluften än växlingstemperaturen parameter 201 gäller tilluftsreglering.

Vid högre temperatur på uteluften än växlingstemperaturen parameter 201 gäller frånluftsreglering.

Fast Kopplingsdifferens +/-2°C.

FRT:

Frånluftsrelaterad tilluftsreglering.

Tilluftsreglering med frånluftstemperatur som börvärde + inställt börvärde för temperaturskillnad i parameter 220->224.

Tilluftstemperaturen styrs att vara lika med frånluftstemperaturen med en temperaturskillnad ställd i parameter 220->224.

201 Växlingstemperatur auto

Växlingstemperatur mellan tillufts- och frånluft-/rumsreglering.

Angiven temperatur för uteluft agerar brytpunkt för reglertypen.

205 Neutralzon Kyla

Inställning av neutralzon innan reglering av kylsignal.

210 – 214 Börvärde temperatur

Inställning av börvärden för Temperatur i olika driftslägen.

220 – 224 Börvärde temperaturdifferens FRT

Inställning av temperaturdifferens (börvärdesförskjutning) i olika driftslägen vid FRT reglering.

230 Utekompensering -20°C

Steglös börvärdeskompensering vid utetemperatur mellan -20°C och 0°C.

Ex. Börvärde = 20°C, Utekompensering parameter 230 = 2°K, Utetemperatur -21°C => börvärde 22,0°C.

Ex. Börvärde = 20°C, Utekompensering parameter 230 = 2°K, Utekompensering parameter 231 = -2°K, Utetemperatur -10°C => börvärde 20,0°C.

Ex. Börvärde = 20°C, Utekompensering parameter 230 = 0°K, Utekompensering parameter 231 = -3°K, Utetemperatur -10°C => börvärde 18,5°C.

231 Utekompensering 0°C

Steglös börvärdeskompensering vid utetemperatur mellan 0°C och börvärde.

232 Utekompensering 40°C

Steglös börvärdeskompensering vid utetemperatur mellan börvärde och +40°C.

240 Typ av eftervärme (efterbehandling)

Av:

Eftervärme ej aktivt.

Ext. El:

Extern elbatteri styrs av värmereglerutgången, 0-10 volt.

Int. El:

Pulstyrning av internt elbatteri via reläutgång.

Rotorn ska varit konstant på i 3 minuter innan elbatteri får slås på första gången.

Vattenbatteri:

Vid vattenbatteri används plint 16 och 17 för cirkulationspump värme.

Cirkulationspump värme stoppas om styrsignalen för värme är under 0 % längre än 5 minuter och utetemperaturen är över +5°C.

Cirkulationspumpen motionskörs 5 minuter var 48:e timma, första motionskörningen görs efter 48 timmar.

Mixad signal:

För att använda samma spänningssignalsutgång till t.ex. en värme/kylpump.

Värmereglerutgången plint 36 ger spänningssignal värme vid värme behov och spänningssignal kyla vid kylbehov.

Plint 16 = 230 Vac vid VÄRME.

Plint 17 = Nolla (230 Vac).

241 Hysteres EVB

Kopplingsdifferens för tillslag av internt elbatteri.

245 Varmhållning returvattentemperatur

Vid stoppat aggregat varmhålls returvattentemperaturen till inställt värde via returvattengivare.

246 Frysvakt larmgräns

Vid returvattentemperatur under inställt värde utgår larm.

Vid 5°K över larmgränsen börjar shuntventilen tvångsöppnas.

Frysvakten är självåtergående.

248 Kylsignal

Kylsignal skickas ej ut på plint37 och visas inte på flödesbilden.

250 Förvärmare / Kylpump / EvoCool

AV:

Vid Av är plint 17 och 18 konstant avslagen.

Förvärme:

Vid Förvärme aktiveras plint 17 och 18 när temperaturen på uteluft understiger inställt värde.

Fast hysteres +/- 2°C.

Kylpump:

Vid Kylpump används plint 17 och 18 för cirkulationspump kyla.

Cirkulationspump kyla stoppas om styrsignalen för kyla är under 0 % längre än 5 minuter eller om utetemperaturen är under 5°C.

Cirkulationspumpen motionskörs 5 minuter var 48:e timma, första motionskörningen görs efter 48 timmar.

EvoCool:

Kylmodul EvoCool inkopplad.

251 Aktivering förvärmare

Utetemperatur för aktivering av förvärmare.

260 Tilluftsregulator P-Band

Regulatorns P-Band gäller från max kyla till max värme.

P-Bandet fördelas procentuellt enligt nedan.

Kyla 30 procent.

Neutralzon, ställbar i °K.

VVX 20 procent.

Eftervärme 50 procent.

261 Tilluftsregulator I-Tid

Regulatorns integrationstid.

262 Minbegränsning

Minbegränsning av tilluftstemperatur (gäller i alla reglerfall).

263 Maxbegränsning

Maxbegränsning av tilluftstemperatur (gäller i alla reglerfall).

264 Lågtemplarm tilluft

Vid tilluftstemperatur under inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 917.

266 Högtemplarm Eftervärme

Vid tilluftstemperatur över inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 937 och inget behov av eftervärme.

270 Från-/Rumsregulator P-Band

Regulatorns P-Band.

271 Från-/Rumsregulator I-Tid

Regulatorns integrationstid.

272 Från/Rumsregulator kaskadfaktor

Regulatorns kaskadfaktor.

Kaskadfaktorn bestämmer regleravvikelsens påverkan på tilluftstemperaturens börvärde.

Ex. Om önskad temperatur är 20°C och kaskadfaktorn är 5 kan tilluften variera mellan 15°C och 25°C

273 Lågtemperaturlarm Frånluft

Vid temperatur under inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 919.

7.1.3. Extragivare

300 Fuktgivare (tillbehör)

Aktivering av inkopplad fuktgivare.

301 Börvärde fukt

Börvärde vid fuktstyrning, RF%.

302 Kapacitetsökning

Kapacitetsökning av till- och frånluften i % vid fuktstyrning.

303 Kopplingsdiff fuktstyrning

Kopplingsdifferens fuktstyrning.

Startar vid börvärde, stoppar vid börvärde – kopplingsdiff.

304 Styrsignal VVX vid fuktstyrning

Maxbegränsning av styrsignal till roterande värmeväxlare vid aktiv fuktstyrning.

Funktionen minimerar värmeväxlarens fuktåtervinning.



Vid fuktreducering tappar rotorn något i verkningsgrad.

310 Tryckstyrning Tilluft (tillbehör)

Aktivering av funktion. Av/Tryck/Flöde/Slav/Mätvärde Pa/Mätvärde l/s.

Tryck: Tilluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt tryck.

Flöde: Tilluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt flöde, flödesmätkona krävs.

Slav: Tilluftsfläkten följer frånluftsfläkten med en differens inställd i parameter 313.

Mätvärde Pa: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt tryck.

Mätvärde l/s: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt flöde.

Slav går endast att välja om frånluften inte är slav.

311 Tryckstyrning Frånluft (tillbehör)

Aktivering av funktion. Av/Tryck/Flöde/Slav/Mätvärde Pa/Mätvärde l/s.

Tryck: Frånluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt tryck.

Flöde: Frånluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt flöde, flödesmätkon krävs.

Mätvärde Pa: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt tryck.

Mätvärde l/s: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt flöde.

Slav går endast att välja om tilluften inte är slav.

312 Tryckgivare mätområde

Linjär insignal, 0V från tryckgivaren motsvarar 0Pa och 10V motsvarar inställt värde i parametern.

313 Slavstyrning Differens

Styrsignalen till fläkten som är inställd till slav får den andra fläktens styrsignal + inställd differens.

Tilluft = slav -> Tilluftens styrsignal = frånluftens styrsignal + differens i procent.

Frånluft = slav -> Frånluftens styrsignal = tilluftens styrsignal + differens i procent.

314 K-Faktor

K-faktor för flödesreglering i l/s, se flödesmätkonan.

Typ	K-Faktor	Enhet
A590T	25,8	l/s
A600S/T	25,8	l/s
A890T	32,2	l/s
A900S/T	32,2	l/s
A1	32,2	l/s
A2	52,2	l/s

315 Tryckreglering P-Faktor

Tryckregulatorns P-Faktor.

P-Band = Tryckbörvärde * P-Faktor.

316 Tryckreglering I-Tid

Tryckregulatorns integrationstid.

317 Larmgräns tryckavvikelse

Larm utgår om tryckbörvärdet ej uppnås inom tolerans för tryckavvikelse och efter larmfördröjningstiden.

Samma larmgräns gäller för till och frånluft.

330 Luftkvalitégivare (tillbehör)

Aktivering av inkopplad luftkvalitégivare.

Reglerar efter luftkvalitén endast vid tidursfunktion.

Symbol för luftkvalitéstyrning visas i "Extern rutan", vid spar / komfort och forceringsknappen visas tidurssymbolen för att indikera aktuell kapacitet.

Driftläge Spar om luftkvalitévärdet är mindre än börvärde parameter 332 – kopplingsdifferens parameter 333.

Driftläge Forcering om luftkvalitévärdet är högre än börvärde parameter 332 + kopplingsdifferens parameter 333.

Driftläge Komfort om luftkvalitévärdet är mellan börvärdet parameter 332 +/- kopplingsdifferens parameter 333.

Hysteresen 1/10 av kopplingsdifferensen i parameter 333.

331 Mätområde luftkvalitégivare

Luftkvalitégivarens Max mätområde.

Linjär insignal, 0V från luftkvalitégivaren motsvarar 0 PPM och 10V motsvarar inställt värde i parametern.

332 Börvärde luftkvalitégivare

Luftkvalité börvärdevärde, i PPM.

333 Kopplingsdifferens luftkvalitégivare

Luftkvalité kopplingsdifferens, i PPM.

7.1.4. Funktioner

400 ECO-Mode

Aktivering av funktion.

Värmeåtervinningsrotorn (VVX) börvärde är lika med inställt temperaturbörvärde i aktuellt driftläge och eftervärmern får nytt temperaturbörvärde enligt parameter 401.

Temperaturbörvärdet för eftervärmern kan aldrig vara högre än värmeåtervinningsens temperaturbörvärde.

401 Börvärde ECO

Fast börvärde för eftervärmern.

410 Varmstart temperatur

Varmstart när uteluften är lägre än inställt värde.

411 Varmstart tid

Startfördröjning av tilluftsfläkt och blockering av internt elbatteri, övertryckstimer och forcerad timer under inställd tid när temperaturen understiger värdet i parameter 410.

Alltid varmstart på minst 30 sekunder oavsett temperatur och tid.

420 Brandfunktion

Funktionen aktiveras när slutningen mellan plint 9 och 10 bryts.

Valbar i fyra lägen:

1. Tilluftsfläkt stopp, frånluftsfläkt stopp. Spjäll stänger. Värme* och kylutgångar av.
2. Tilluftsfläkt stopp, frånluftsfläkt 100 procent. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.
3. Tilluftsfläkt 100 procent, frånluftsfläkt stopp. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.
4. Tilluftsfläkt 100 procent, frånluftsfläkt 100 procent. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.

*Värmeutgång 100 procent vid vattenbatteri.

430 Kylforcering

Aktivering av funktion.

Kapacitetsökning av fläktar vid kylbehov.

431 Kylforceringsökning

Vid styrsignal kyla högre än 10 procent ökar kapaciteten för tilluftsfläkt och frånluftsfläkt i aktuellt driftläge med inställt värde i parametern.

435 Kylåtervinning

Aktivering av funktion.

436 Kylåtervinning difftemp

Den roterande värmeväxlaren startar när frånluftstemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen – inställt värde i parametern och kylsignal överstiger 10 procent.

440 Frikyla via uteluft

Aktivering av funktion.

Funktionen innebär att när villkoren för parametrar 441 och 442 är uppfyllda får tilluften nytt börvärde som är lika med minbegränsning enligt parameter 262.

441 Frikyla vid uteluftstemperatur

Frikyla tillåten vid utetemperatur högre än inställt värde.

442 Frikyla vid frånluftstemperatur

Starttemperatur av frikyla när frånluftstemperaturen överstiger inställt värde.

450 Avfrostning

Aktivering av funktion.

Aggregatet avfrostar under avfrostningstid parameter 452 med jämna avfrostningsintervaller parameter 453 om uteluftstemperaturen är lägre än inställt värde parameter 451.

Funktionen innebär att tilluftsfläkt går i 20% och värmeväxlare (rotor) går på 20% styrsignal samt att frånluftsfläkten går i minst 50% samt ev förvärme är på.



Indikeras med att alla tre symboler visas .

451 Avfrostning start vid Utetemp

Avfrostning Start vid utetemperatur.

452 Avfrostningstid

Avfrostning tid i minuter.

453 Avfrostningsintervall

Avfrostning intervall i minuter.

454 Avisning

Aktivering av funktion.

Funktionen innebär att om värmeväxlare (rotor) stannar och det är minusgrader ute så antas att rotor frusit fast, då stoppas under 10 minuter tilluftsfläkt och värmeväxlare samt att frånluftsfläkten går i minst 50% även det interna elbatteri slås det på om det finns i ett försök att tina lös värmeväxlaren.

Denna procedur görs tre gånger om inte värmeväxlaren börjar rotera innan larm utgår.

Om värmeväxlaren börjar rotera utför en avfrostning under 30 minuter.



Indikeras med att alla tre symboler visas .

455 Vinterdrift

Aktivering av funktion.

Vinter drift innebär att vid en viss utetemperatur justeras fläktarnas kapacitet och rotorns fuktåtervinning reduceras.

Vid lägre temperatur på uteluften än inställd starttemperatur börjar fläktjustering och har full justering vid 10°C lägre temperatur än starttemperaturen.

Fuktreducering rotor innebär att rotorn återvinner mindre fukt och problem med kondens på fönster och andra kalla ytor minskas, dock minskas verkningsgraden något.

456 Vinterdrift Starttemperatur

Vinterdrift startar vid utetemperatur lägre än inställt värde.

457 Vinterdrift Fläkt Tilluft

Max fläktjustering tilluft.

458 Vinterdrift Fläkt Frånluft

Max fläktjustering frånluft.

459 Vinterdrift Fuktreducering Rotor

Justerar rotorns fuktåtervinning.

Vid fuktreducering är lämpligt värde 60%.



Vid fuktreducering tappar rotorn något i verkningsgrad.

460 Övertryckstimer (Braskamintimer)

Tilluftsfläkten går i 80% och frånluftsfläkt går i 20% kapacitet i under den tid som är ställd i parametern.

Återgår efter inställd tid till föregående driftläge.

461 Forceringstimer

Driftläge forcering aktivt under inställd tid i parametern.

Återgår efter inställd tid till föregående driftläge.

470 Prioordning

Driftläge:

- Brandfunktion, plint 9 & 10 öppen.
- Stop, plint 7 & 8 öppen.
- Forcerad, plint 1 & 4 slutet.
- Komfort, plint 1 & 3 slutet.
- Spar, plint 1 & 2 slutet.
- Display.

Om prioordning, parameter 470, ställs i läge "Prio" gäller ordningen enligt ovan om fler ingångar är aktiva.

Om prioordning, parameter 470, ställs i läge "Sista input" gäller sista kommandot tills nästa kommando.

A70T med spiskåpa 251 ska "Sista input" väljas.

A70T med spiskåpa 392 ska "Prio" väljas.

A70T med spiskåpa Monolit ska "Prio" väljas.

472 Motortyp

- Induktionsmotor.
- Stegmotor.

480 Nödläge

Nödläge:

- Tilluftfläkt = Av.
- Frånluftfläkt = På (kapacitet efter fabriksinställningar på resp. driftläge i %).
- Rotor = På.
- Internt elbatteri = Av.
- Vid vattenbatteri = Normal reglering.



Aggregatet går **EJ** in i Nödläge vid larm på frånluftsfälkt, låg returvatten temp eller givarfel på returvattengivaren.

490 EvoCool, Förreglingsdiff

Förreglingstemperatur av EvoCool om utetemperatur är lägre än befuktad frånluft för att förhindra kondensutfällning.

491 EvoCool, Kylsignal, Fördröjd

Fördröjning av kylsignal, plint 37.

492 EvoCool, Tidpunkt, Torkning

Tidpunkt på dygnet när torkning av befuktningssdynan sker.

Torktiden är ca en timme beroende på ingående tillstånd.

(I senare delen av torktiden är kyleffekten låg eller ingen.)

495 EvoCool, RF Hysteres

Hur lågt man tillåter fukthalten sjunka under toppvärdet i kylmodulen.

Högre tal ger lägre vattenförbrukning men något lägre kyleffekt.

496 EvoCool, Tid under hysteres

Tid fukthalten ska vara under värdet i parameter 495.

497 EvoCool, Första befuktningstid

För att genombefukta kylmodulen första ggr vid kylbehov.

498 EvoCool, Befuktningstid

Tid för att behålla fukthalt i kylmodulen.

7.1.5. Knapplås


500 – 508, 520 – 521 Knapplås


Parameter 500 – 508 berör knappar i [Meny 1](#).

Parameter 520 – 521 berör knappar i [Meny 2](#).

Via parameter kan knappar låsas.

Vid låsning blir knapp grå och en symbol med hänslås tänds och knappen saknar funktion.

 Om parameter 520 (Tidur) låses kan inställningar visas men inte ändras.

 Om parameter 521 (Larm) låses visas larmen men inte kvitteras och rensas.

7.1.6. Larminställningar

900 – 943. Larminställning.

Larm går ställa av samt i tre olika kategorier:

- Av = Larm avstängt.
- A-Larm = Stopp av aggregat (se även nödlarm), kvittering krävs.
- B-Larm = Ej stopp av aggregat, kvittering krävs.
- C-Larm = Ej stopp av aggregat, automatisk kvittering när fel återställts eller manuell kvittering.

Inställning av larmfördröjning.

7.1.7. Display / Språk / Tid

5100 – 5135.

- Val av språk.
- Ljusstyrka display.
- Skärmläckare.
- Tidzon.
- Klockinställningar.

7.1.8. System / Nätverk


5200 – 5242 Nätverksinställningar.

- Aktivering av nätverk.
- Statisk eller dynamisk ip-adress.
- Aktivering av molntjänst.
- Tillåtelse av fjärrstyrning, konstant eller tidsbegränsad.

5290 Omstart Aggregat

Mjukvaruomstart av aggregat.

Aggregatet behåller alla tidigare sparade inställningar.

 **Ändring av nätverksinställningar kräver omstart av aggregat!**

7.1.9. Återställning

5300 – 5305.

Återställning av parametrar till fabriksinställningar.

Nivå 1 återställer användarnivå 1:s parametrar.

Nivå 2 återställer användarnivå 2:s parametrar.

Nivå 1&2 återställer användarnivå 1:s och 2:s parametrar.

- Fläkt.
- Temperatur.
- Extragivare.
- Funktioner.
- Knapplås.
- Larminställningar.



Följande parametrar **behåller** sitt värde efter återställning:
100, 240, 250, 300, 310, 311, 312, 330, 331, 470.

7.2. Mätvärden

Id	Mätvärden	Enhet
1100	Driftläge	Av / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Extra 1 / Extra 2 / Externa ingångar / Tidur
1101	Driftläge Extra	AV / Avfrostning / Varmhållning / Frysskydd / Kylåtervinning / Frikyla / Nödläge / Fuktreducering / Vinterdrift / Avisning / VVX larmkontroll
1110	Tilluftstemperatur	°C
1111	Frånluftstemperatur	°C
1112	Uteluftstemperatur	°C
1113	Returtemperatur Vatten	°C (visas om eftervärme är vattenbatteri)
1120	Fuktgivare Fukthalt	% (visas om givare finns)
1121	Fuktgivare Temperatur	°C (visas om givare finns)
1123	EvoCool, Ingående Temperatur	°C (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1124	EvoCool, Ingående Fukthalt	% (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1125	EvoCool, Ingående Fukthalt	g/m ³ (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1126	EvoCool, Ingående Entalpi	kJ/kg (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1127	EvoCool, Utgående Temperatur	°C (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1128	EvoCool, Utgående Fukthalt calc.	% (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1129	EvoCool, Utgående AH calc.	g/m ³ (visas om EvoCool, behörighnivå 1)
1130	Luftkvalite	ppm (visas om givare finns)
1140	Rotor Varvtal	rpm
1142	Rotor Verkningsgrad	% (visas om eftervärme avställt)
1150	Tilluft Fläktstyrsignal	%
1151	Tilluft Fläktvarvtal	rpm (visas om tacosignal finns)

1152	Tilluft Tryck	Pa (visas om givare finns)
1153	Tilluft Luftflöde	l/s (visas om givare finns)
1160	Frånluft Fläktstyrsignal	%
1161	Frånluft Fläktvarvtal	rpm (visas om tacosignal finns)
1162	Frånluft Tryck	Pa (visas om givare finns)
1163	Frånluft Luftflöde	l/s (visas om givare finns)
1170	Styrsignal Värmeåtervinning	%
1171	Styrsignal Värme	%
1172	Styrsignal Kyla	%
1173	Styrsignal EvoCool	% (visas om EvoCool)
1180	Elbatteri	AV / PÅ (visas om elbatteri finns)
1181	Förvärme	AV / PÅ (visas om förvärme finns)
1182	Cirkulationspump Värme	AV / PÅ (visas om vattenbatteri)
1183	Cirkulationspump Kyla	AV / PÅ (visas om kylpump)
1190	Dagens vattenförbrukning	l (visas om EvoCool, behörighetsnivå 1)
1191	Gårdagens vattenförbrukning	l (visas om EvoCool, behörighetsnivå 1)
1192	Total vattenförbrukning	l (visas om EvoCool, behörighetsnivå 1)
1200	Drifftid Aggregat	Timmar
1202	Summa Effektuttag V VX	%
1204	Summa Effektuttag Eftervärme	%
1206	Summa Effektuttag Kyla	%
1208	Drifftid Int. Elbatteri	Timmar

7.3. Parameterlista

Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Fläkt							
100	Placering Tilluftsfläkt	4	2			0 = Nedre (A1&A2 = Höger), 1 = Övre (A1&A2 = Vänster)	1 = Övre	
105	Begränsa Fläktstyrning	4	2	30	100		100	%
106	Pulser per varv	4	2	1	10		1	ppr
110	Fläkthastighet Tilluft Spar	4	1	20	100		30	%
111	Fläkthastighet Frånluft Spar	4	1	20	100		40	%
112	Fläkthastighet Tilluft Komfort	4	1	20	100		45	%
113	Fläkthastighet Frånluft Komfort	4	1	20	100		60	%
114	Fläkthastighet Tilluft Forcering	4	1	20	100		60	%
115	Fläkthastighet Frånluft Forcering	4	1	20	100		80	%
116	Fläkthastighet Tilluft Extern 1	4	1	20	100		45	%
117	Fläkthastighet Frånluft Extern 1	4	1	20	100		60	%
118	Fläkthastighet Tilluft Extern 2	4	1	20	100		45	%
119	Fläkthastighet Frånluft Extern 2	4	1	20	100		60	%
130	Tryck Tilluft Spar	4	1	15	2000		20	Pa
131	Tryck Frånluft Spar	4	1	15	2000		30	Pa
132	Tryck Tilluft Komfort	4	1	15	2000		45	Pa
133	Tryck Frånluft	4	1	15	2000		80	Pa

	Komfort							
134	Tryck Tilluft Forcering	4	1	15	2000		80	Pa
135	Tryck Frånluft Forcering	4	1	15	2000		150	Pa
136	Tryck Tilluft Extern 1	4	1	15	2000		45	Pa
137	Tryck Frånluft Extern 1	4	1	15	2000		80	Pa
138	Tryck Tilluft Extern 2	4	1	15	2000		45	Pa
139	Tryck Frånluft Extern 2	4	1	15	2000		80	Pa
150	Flöde Tilluft Spar	4	1	10	10000		200	l/s
151	Flöde Frånluft Spar	4	1	10	10000		300	l/s
152	Flöde Tilluft Komfort	4	1	10	10000		450	l/s
153	Flöde Frånluft Komfort	4	1	10	10000		800	l/s
154	Flöde Tilluft Forcering	4	1	10	10000		800	l/s
155	Flöde Frånluft Forcering	4	1	10	10000		1500	l/s
156	Flöde Tilluft Extern 1	4	1	10	10000		500	l/s
157	Flöde Frånluft Extern 1	4	1	10	10000		1000	l/s
158	Flöde Tilluft Extern 2	4	1	10	10000		500	l/s
159	Flöde Frånluft Extern 2	4	1	10	10000		1000	l/s
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Temperatur							
200	Reglertyp	4	1			0 = Till, 1 = Från, 2 = Auto, 3 = FRT	0 = Till	
201	Växlingstemp Reglertyp	4	1	-10	10		5	°C
205	Neutralzon Kyla	4	2	1	10		2	°K

210	Temperatur Spar	4	1	10	40		20	°C
211	Temperatur Komfort	4	1	10	40		20	°C
212	Temperatur Forcering	4	1	10	40		20	°C
213	Temperatur Extern 1	4	1	10	40		20	°C
214	Temperatur Extern 2	4	1	10	40		20	°C
220	Temperatur Spar FRT	4	1	-5	5		-2	°K
221	Temperatur Komfort FRT	4	1	-5	5		-2	°K
222	Temperatur Forcering FRT	4	1	-5	5		-2	°K
223	Temperatur Extern 1 FRT	4	1	-5	5		-2	°K
224	Temperatur Extern 2 FRT	4	1	-5	5		-2	°K
230	Utekompensering vid -20°C	4	1	-5	5		0	°K
231	Utekompensering vid 0°C	4	1	-5	5		0	°K
232	Utekompensering vid +40°C	4	1	-10	10		0	°K
240	Eftervärme	4	1			0 = Av, 1 = Ext. Elbatt , 2 = Int. Elbatt, 3 = Vatten, 4 = Mixad sign.	2 = Int. Elbatt	
241	Hysteres EVB	4	2	0.3	2.0		0.5	°K
245	Varmhållning Vattentemp	4	2	10	30		20	°C
246	Frysvakt Larmgräns	4	2	5	15		7	°C
248	Kylsignal	4	1			0 = Av, 1 = På	ON	
250	Förvärme / Kylpump / EvoCool	4	1			0 = Av, 1 = Förvärme, 2 = Kylpump, 3 = EvoCool	OFF	
251	Utetemp, Aktivering	4	1	-25	0		-15	°C

	Förvärme							
260	Tilluftsregulator P-band	4	2	10	300		50	°K
261	Tilluftsregulator I-tid	4	2	20	600		100	s
262	Minbegr Tilluftstemperatur	4	2	10	25		10	°C
263	Maxbegr Tilluftstemperatur	4	2	15	50		40	°C
264	Lågtemplarm Tilluft	4	2	-20	15		5	°C
266	Högtemplarm Eftervärme	4	2	1	10		4	°K
270	Från/Rumsregulator P-band	4	2	1	300		4	°K
271	Från/Rumsregulator I-tid	4	2	10	1800		300	s
272	Från/Rum kaskadfaktor	4	2	2	10		5	°K
273	Lågtemplarm Frånluft	4	2	-20	15		10	°C
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhe
	Extragivare							
300	Fuktgivare	4	1			0 = Av, 1 = På	OFF	
301	Börvärde Fukt	4	1	20	90		60	%
302	Kapacitetsökning Fuktstyrning	4	1	-20	100		30	%
303	Kopplingsdiff Fuktstyrning	4	2	3	15		5	%
304	Styrsignal VVX vid Fuktstyrning	4	2	10	100		70	%
310	Tryckgivare Tilluft	4	1			0 = Av, 1 = Tryck, 2 = Flöde, 3 = Slav, 4 = Mätv. tryck, 5 = Mätv. flöde	OFF	
311	Tryckgivare Frånluft	4	1			0 = Av, 1 = Tryck, 2 =	OFF	

						Flöde, 3 = Slav, 4 = Mätv. tryck, 5 = Mätv. flöde		
312	Tryckgivare Mätområde	4	2	100	2500		300	Pa
313	Slavstyrning Diff	4	1	-50	50		0	%
314	K-faktor	4	2	1	1000		40	
315	Tryckreglering P- Band / Börvärde	4	2	2	50		10	
316	Tryckreglering I-Tid	4	2	20	300		30	s
317	Tryckregl. Larmgräns avvikelse +/-	4	2	5	50		20	%
330	Luftkvalitegivare	4	1			0 = Av, 1 = På	OFF	
331	Luftkvalitegivare Mätområde	4	2	20	2000		2000	ppm
332	Luftkvalite Börvärde	4	1	2	2000		800	ppm
333	Luftkvalite Kopplingsdiff	4	1	2	400		150	ppm
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhe
	Funktioner							
400	ECO-Mode	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
401	ECO-Temperatur	4	2	10	40		17	°C
410	Varmstart Temp	4	1	-20	20		5	°C
411	Varmstart Tid	4	1	0	5		2	m
420	Brandfunktion	4	2	1	4		1	
430	Kylforcering	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
431	Kylforceringsökning	4	2	0	100		30	%
435	Kylåtervinning	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
436	Kylåtervinning Diff temp	4	2	1	5		2	°K
440	Frikyla via Uteluft	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
441	Frikyla vid Uteluftstemperatur	4	2	0	25		10	°C

442	Frikyla vid Frånluftstemperatur	4	2	15	30		25	°C
450	Avfrostning	4	1			0 = Av, 1 = På (Alla aggragat mindre än A390T är default = På)	0 = Av	
451	Avfrostning Startar vid Utetemp	4	2	-30	0		-10	°C
452	Avfrostningstid	4	2	2	30		20	m
453	Avfrostningsintervall	4	2	30	600		180	m
454	Avisning	4	2			0 = Av, 1 = På (Alla aggragat A390T och större är default = Av)	0 = På	
455	Vinterdrift	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
456	Vinterdrift Startar vid Utetemp	4	2	-20	10		-5	°C
457	Vinterdrift Fläkt Tilluft	4	2	-50	50		-20	%
458	Vinterdrift Fläkt Frånluft	4	2	-50	50		20	%
459	Vinterdrift Fuktreducering Rotor	4	2	0	100	Vid fuktreducering är lämpligt värde 60%	0	%
460	Övertryckstimer Tid	4	1	0	30		15	m
461	Forceringstimer Tid	4	1	0	240		120	m
470	Prioordning, externa ingångar	4	2			0 = Prio, 1 = Sista	0 = Prio	
472	Motortyp	4	2			0 = Induktionsmotor, 1 = Stegmotor	0 = Induktions	
480	Nödläge	4	1			0 = Av, 1 = På	1 = På	
490	EvoCool, Förreglingsdiff	4	2	0	5		0	°C
491	EvoCool, Kylsignal, Fördröjd	4	2	0	600		30	m

492	EvoCool, Tidpunkt, Torkning	4	1	0	23		3	:00
495	EvoCool, RF Hysteres	4	2	1	10		2	%
496	EvoCool, Tid under Hysteres	4	2	1	30		5	m
497	EvoCool, Första befuktningstid	4	2	1	30		5	m
498	EvoCool, Befuktningstid	4	2	1	900		240	s
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Knapplås							
500	Stopp	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
501	Spar	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
502	Komfort	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
503	Forcerad	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
504	Tidur	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
505	Övertryck	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
506	Forcerad timer	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
507	ECO	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
508	Temperatur	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
520	Tidursinställning	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
521	Larmhantering	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Larminställningar							
900	Kommunikation Disp.	4	2			Id 1, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
901	Larmfördröjning, P900	4	2	30	6000		60	s
902	Nätverk, TCP/IP	4	2			Id 2, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	3 = C-larm	

903	Larmfördröjning, P902	4	2	60	6000		600	s
904	Internetuppkoppling	4	2			Id 3, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	3 = C-larm	
905	Larmfördröjning, P904	4	2	60	6000		600	s
906	Molntjänst	4	2			Id 4, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	3 = C-larm	
907	Larmfördröjning, P906	4	2	60	6000		600	s
908	Fläkt Tilluft	4	2			Id 5, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
909	Larmfördröjning, P908	4	2	10	600		30	s
910	Fläkt Frånluft	4	2			Id 6, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
911	Larmfördröjning, P910	4	2	10	600		30	s
912	Värmeväxlare	4	2			Id 7, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
913	Larmfördröjning, P912	4	2	30	600		60	s
914	Fryslarm Returkrets	4	2			Id 8, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
915	Larmfördröjning, P914	4	2	5	30		5	s
916	Låg Tilluftstemp	4	2			Id 9, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
917	Larmfördröjning, P916	4	2	60	6000		6000	s
918	Låg Frånluftstemp	4	2			Id 10, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-	0 = Av	

						larm, 3 = C-larm		
919	Larmfördröjning, P918	4	2	60	6000		6000	s
920	Tempgivare Tilluft	4	2			Id 11, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
921	Larmfördröjning, P920	4	2	5	30		5	s
922	Tempgivare Frånluft	4	2			Id 12, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
923	Larmfördröjning, P922	4	2	5	30		5	s
924	Tempgivare Uteluft	4	2			Id 13, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
925	Larmfördröjning, P924	4	2	5	30		5	s
926	Tempgivare Frysvakt	4	2			Id 14, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	1 = A-larm	
927	Larmfördröjning, P926	4	2	5	30		5	s
928	Fuktgivare	4	2			Id 15, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
929	Larmfördröjning, P928	4	2	30	6000		60	s
930	Tryckvärde Tilluft	4	2			Id 16, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
931	Larmfördröjning, P930	4	2	60	6000		600	s
932	Tryckvärde Frånluft	4	2			Id 17, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B- larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
933	Larmfördröjning, P932	4	2	60	6000		600	s
934	Brand	4	2			Id 18, 0 = Av, 1	3 = C-larm	

						= A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm		
935	Larmfördröjning, P934	4	2	5	30		5	s
936	Hög Eftervärme Temp	4	2			Id 19, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
937	Larmfördröjning, P936	4	2	600	9000		5400	s
938	EvoCool, Sensor Torr	4	2			Id 20, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
939	Larmfördröjning, P938	4	2	30	6000		60	s
940	EvoCool, Låg Befukt.	4	2			Id 21, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
941	Larmfördröjning, P942	4	2	5	300		30	m
942	EvoCool, Hög Befukt.	4	2			Id 22, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	2 = B-larm	
943	Larmfördröjning, P944	4	2	5	600		180	m
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Blandat							
1000	Rotor	3	100			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1001	Värme	3	100			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1002	Kyla	3	100			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1003	Larm	3	100			0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm	0 = Av	
1004	Molntjänst	3	100			0 = Av, 1 = Ej ansluten, 2 = Ansluten, 3 = Fjärrstyrd, 4 = Fjärrstyrd tid	0 = Av	

1005	Nätverk, TCP/IP	3	100			0 = Av, 1 = Ingen kabel, 2 = Ansluten, 3 = Internet	0 = Av	
1010	Regler mode	4	1			0 = Av, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Övertryck, 6 = Forcerad Tid, 7 = Extern Brand, 8 = Extern Stopp, 9 = Extern Spar, 10 = Extern Komfort, 11 = Extern Forcerad, 12 = Extern 1, 13 = Extern 2, 14 = Tidur Av, 15 = Tidur Spar, 16 = Tidur Komfort, 17 = Tidur Forcerad, 18 = Tidur Extern 1, 19 = Tidur Extern 2, 20 = Tidur Spar AirQ, 21 = Tidur Komf. AirQ, 22 = Tidur Forc. AirQ	1 = Stopp	
1015	Speciella regler moder	3	100			0 = Av, 1 = Avfrostning, 2 = Varmhållning, 3 = Frysskydd, 4 = Kylåtervinning, 5 = Frikyla, 6 = Nödläge, 7 = Fuktreducering, 8 = Vinterdrift, 9 = Avisning, 10 = VVX larmkontroll	0 = Av	

1016	Tid ur	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1017	ECO	4	1			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1021	Datum för senaste service	4	1	-1	2147483647	-1 = Service ej gjord	-1	
1022	(ModBus)	4	1					
1023	Serviceintervall	4	1	0	36		12	
1024	Dagar till nästa service	3	100	-1	30000	-1 = Dags för service	-1	
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhe
	Mätvärden							
1100	Driftläge	3	0			0 = Av, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Övertryck, 6 = Forcerad Tid, 7 = Extern Brand, 8 = Extern Stopp, 9 = Extern Spar, 10 = Extern Komfort, 11 = Extern Forcerad, 12 = Extern 1, 13 = Extern 2, 14 = Tidur Av, 15 = Tidur Spar, 16 = Tidur Komfort, 17 = Tidur Forcerad, 18 = Tidur Extern 1, 19 = Tidur Extern 2, 20 = Tidur Spar AirQ, 21 = Tidur Komf. AirQ, 22 = Tidur Forc. AirQ	1 = Stopp	
1101	Driftläge Extra	3	0			0 = Av, 1 = Avfrostning, 2 =	0 = Av	

							Varmhållning, 3 = Frysskydd, 4 = Kylåtervinning, 5 = Frikyla, 6 = Nödläge, 7 = Fuktreducering, 8 = Vinterdrift, 9 = Avisning, 10 = VVX larmkontroll		
1110	Tilluftstemperatur	3	0	-50	70			0	°C
1111	Frånluftstemperatur	3	0	-50	70			0	°C
1112	Uteluftstemperatur	3	0	-50	70			0	°C
1113	Returtemperatur Vatten	3	0	-50	70			0	°C
1120	Fuktgivare Fukthalt	3	0	0	100			0	%
1121	Fuktgivare Temperatur	3	0	-50	150			0	°C
1123	EvoCool, Ingående Temperatur	3	1	-50	150			0	°C
1124	EvoCool, Ingående Fukthalt	3	1	0	100			0	%
1125	EvoCool, Ingående Fukthalt	3	1	0	100			0	g/m ³
1126	EvoCool, Ingående Entalpi	3	1	0	100			0	kJ/kg
1127	EvoCool, Utgående Temperatur	3	1	-50	150			0	°C
1128	EvoCool, Utgående Fukthalt calc.	3	1	0	100			0	%
1129	EvoCool, Utgående AH calc.	3	1	0	100			0	g/m ³
1130	Luftkvalite	3	0	0	2000			0	ppm
1140	Rotor Varvtal	3	0	0	100			0	rpm
1142	Rotor Verkningsgrad		0	-1	100		Endast när eftervärme = Av. (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL –	-1	%

						Temp UL)) * 100)		
1150	Tilluft Fläktstyrsignal	3	0	0	100		0	%
1151	Tilluft Fläktvarvtal	3	0	0	10000		0	rpm
1152	Tilluft Tryck	3	0	0	5000		0	Pa
1153	Tilluft Luftflöde	3	0	0	30000		0	l/s
1160	Frånluft Fläktstyrsignal	3	0	0	100		0	%
1161	Frånluft Fläktvarvtal	3	0	0	10000		0	rpm
1162	Frånluft Tryck	3	0	0	5000		0	Pa
1163	Frånluft Luftflöde	3	0	0	30000		0	l/s
1170	Styrsignal Värmeåtervinning	3	0	0	100		0	%
1171	Styrsignal Värme	3	0	0	100		0	%
1172	Styrsignal Kyla	3	0	0	100		0	%
1173	Styrsignal EvoCool	3	0	0	100		0	%
1180	Elbatteri	3	0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1181	Förvärme	3	0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1182	Cirkulationspump Värme	3	0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1183	Cirkulationspump Kyla	3	0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
1190	Dagens vattenförbrukning	3	0	0	2147483647		0	l
1191	Gårdagens vattenförbrukning	3	0	0	2147483647		0	l
1192	Total vattenförbrukning	3	0	0	2147483647		0	l
1193	(ModBus)	3	0					
1200	Drifttid Aggregat	3	0	0	2147483647		0	h
1201	(ModBus)	3	0					
1202	Summa Effektuttag V VX	3	0	0	2147483647		0	%
1203	(ModBus)	3	0					

1204	Summa Effektuttag Eftervärme	3	0	0	2147483647		0	%
1205	(ModBus)	3	0					
1206	Summa Effektuttag Kyla	3	0	0	2147483647		0	%
1207	(ModBus)	3	0					
1208	Drifttid Int. Elbatteri	3	0	0	2147483647		0	h
1209	(ModBus)	3	0					
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhe
	Systeminställningar							
5100	Språk	4	1			0 = Svenska, 1 = English	0 = Svenska	
5110	Display Ljusstyrka	4	1	10	100		100	%
5111	Skärmläckare	4	1			0 = Av, 1 = Logo	1 = Logo	
5120	Tidzone GMT	4	1	0	2		1	
5121	Ställ tid	4	1	-2147483647	2147483647		0	Epoc
5122	(ModBus)	4	1					
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhe
	Hjälp för display							
5130	År		1	2020	2038		2021	
5131	Månad		1			0 = Januari, 1 = Februari, 2 = Mars, 3 = April, 4 = Maj, 5 = Juni, 6 = Juli, 7 = Augusti, 8 = September, 9 = Oktober, 10 = November, 11 = December	0 = Januari	
5132	Dag		1	1	31		1	
5133	Timme		1	0	23		0	
5134	Minut		1	0	59		0	
5135	Sekund		1	0	59		0	

Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	System / Nätverk							
5200	Nätverksanslutning		1			0 = Av, 1 = På	1 = På	
5201	Få IP-adress Från		1			0 = DHCP, 1 = Statisk	0 = DHCP	
5202	Statisk IP-adress (a)		1	0	255		0	
5203	(b)		1	0	255		0	
5204	©		1	0	255		0	
5205	(d)		1	0	255		0	
5206	Statisk Nätmask (a)		1	0	255		255	
5207	(b)		1	0	255		255	
5208	©		1	0	255		255	
5209	(d)		1	0	255		0	
5210	Statisk Gateway IP-adress (a)		1	0	255		0	
5211	(b)		1	0	255		0	
5212	©		1	0	255		0	
5213	(d)		1	0	255		0	
5214	Statisk DNS IP-adress (a)		1	0	255		0	
5215	(b)		1	0	255		0	
5216	©		1	0	255		0	
5217	(d)		1	0	255		0	
5240	Anslut till EvoCloud	4	1			0 = Av, 1 = På	1 = På	
5241	Tillåt Fjärrstyrning	4	1			0 = Av, 1 = Ja, 2 = Tid	0 = Av	
5242	Fjärrstyrningstid	4	1	0	720		72	h
5290	Omstart Aggregat	4	1			0 = Nej, 1 = Ja, (Återställs automatiskt till 0)	0 = Nej	
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet

	Återställning						
5300	Fläkt	4	1			“0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0)”	0 = Av
5301	Temperatur	4	1			“0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0)”	0 = Av
5302	Extragivare	4	1			“0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0)”	0 = Av
5303	Funktioner	4	1			“0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0)”	0 = Av
5304	Knapplås	4	1			“0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0)”	0 = Av
5305	Larminställningar	4	1			“0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0)”	0 = Av

Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Systeminformation							
5400	Aktuell tid	3	100	-2147483647	2147483647			Epoch
5401	(ModBus)	3	100					
5410	Modellbeteckning		100					
5411	Enhetens serienummer		100					
5412	Enhetens artikelnummer		100					
5413	Programversion DUC		100					
5414	Bootloaderversion DUC		100					
5415	Programversion Display		100					
5416	Bootloaderversion Display		100					
5417	Registreringskod Moln		100					
5418	Ägarkod Moln		100					
5420	Databas version		100					
5422	Besiktad	3	100	-2147483647	2147483647		0	Epoch
5423	(ModBus)	3	100					
5424	Driftsatt	3	100	-2147483647	2147483647		0	Epoch
5425	(ModBus)	3	100					
5430	MAC-adress		100					
5431	IP-adress		100					
5432	Nätmask		100					
5433	Gateway-adress		100					
5434	Ethernet länk	3	100			0 = Nere, 1 = Uppe	0 = Nere	
5435	Ansluten till Internet	3	100			0 = Nej, 1 = Ja	0 = Nej	
5440	Ansluten till EvoCloud	3	100			0 = Nej, 1 = Ja	0 = Nej	

5450	Larmtyp Fläktar		100			0 = Relä, 1 = Taco (Aggregat A390T och större än har relä utgång)	1 = Taco	
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Test							
5700	Test mode		0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
5710	Spjäll utgång		0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
5711	Fläkthastighet Tilluft		0	0	100			%
5712	Flätkapacitet Tilluft Taco		0	0	10000			rpm
5713	Fläkt Tilluft Larm		0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
5714	Fläkthastighet Frånluft		0	0	100			%
5715	Flätkapacitet FrånluftTaco		0	0	10000			rpm
5716	Fläkt Frånluft Larm		0			0 = Av, 1 = På	0 = Av	
5717	Utgång VVX		0	-1	100	-1 = 100%		%
5718	VVX Taco		0	0	100			rpm
5719	Utgång Värme		0	0	100			%
5720	Utgång Kyl		0	0	100			%
5730	Tilluftstemperatur °C		0	-50	70			°C
5731	Frånluftstemperatur °C		0	-50	70			°C
5732	Uteluftstemperatur °C		0	-50	70			°C
5733	Returtemperatur Vatten °C		0	-50	70			°C
5740	Flätkapacitet Tilluft Pa		0	0	100			%
5741	Flätkapacitet Frånluft Pa		0	0	100			%
5742	Luftkvalite PPM		0	0	100			%




5743	Extra a/d ingång 1		0	0	100			%
5744	Extra a/d ingång 2		0	0	100			%
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Tidur							
10xx0	Tillgänglig	4	0			0 = Nej, 1 = Ja	0 = Nej	
10xx1	Aktiv	4	0			0 = Nej, 1 = Ja	1 = Ja	
10xx2	Driftläge	4	0			0 = Av, 1 = Spar, 2 = Komfort, 3 = Forcerad, 4 = Extern 1, 5 = Extern 2, 6 = AirQ	0 = Av	
10xx3	Veckodag	4	0			0 = Måndag, 1 = Tisdag, 2 = Onsdag, 3 = Torsdag, 4 = Fredag, 5 = Lördag, 6 = Söndag, 7 = Alla dagar, 8 = Vardagar, 9 = Helger	0 = Måndag	
10xx4	Timme	4	0	0	23		0	
10xx5	Minut	4	0	0	59		0	
xx	antal tidur, max 32 st			1	32	Ersätt xx med tidurets plats		
Id	Text	ModBus	Nivå	Min	Max	Textvärden / ModBus	Fabriksvärde	Enhet
	Larm							
11001	Aktiva larm ((larmid 1-16)	3	0	0	2147483647	Bit, id från alarm settings, ex. 0x0010h = id 5	0	Bit
11002	(ModBus) (larmid 17-32)	3	0	0		ex. 0x0010h = id 21		
11003	Aktiva larm (larmid 33-48)	3	0	0	2147483647	Bit, id från alarm settings, ex. 0x0010h = id 37	0	Bit

11004	(ModBus) (larmid 49-64)	3	0	0		ex. 0x0010h = id 53		
11005	Nolla larmhistorik	4	0			0 = Nej, 1 = Ja (Återställs automatiskt till 0)	0 = Nej	
11yy1	Larmkod	3	0	0	2147483647	Id från alarm settings	0	
11yy2	Larmtid	3	0	0	2147483647		0	Epoch
11yy3	(ModBus)	3	0					
11yy4	Ack tid	4	0	0	2147483647	0 = Ej Ack, 1 = Ack (sätter aktuell tid), 2 = Auto, 3 >= Ack tid	0	Epoch
11yy5	(ModBus)	4	0					
yy	antal larm, max 32 st			1	32	Ersätt yy med larmets plats		




Parametrarnas min- och maxvärden samt fabriksvärde kan variera något beroende på programversion!

8.10. A1 & A2



8.10.1. Kort



9. Programversioner

Programförändringar:

[Klicka här för se Programförändringar.](#)

<https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/changelog-evocontrol-vent/>

Hämta senaste programversionen:

[Klicka här för att hämta fil.](#)

<https://www.dropbox.com/sh/rjispfw3ly1u3er/AAAaNAZ3O3GCCJUU83915enWa?dl=0>

Lösen: (Ingen lösen krävs).



Vid problem att ladda ner filen prova med en annan webbläsare!

Programuppdatering:

[Klicka här för PDF Instruktion hur man uppdaterar programversion.](#)



Improving Indoor Comfort

 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige